

UAB „Solet Technics“

Juridinio asmens kodas 302627809, PVM kodas LT100006161519, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 236 3691, el. paštas info@solet.lt

Patvirtinta:
UAB „Solet Technics“ pirkimų komisijos
2021 m. balandžio [20] d. protokolu Nr. [1]

KONKURSO SĄLYGOS

115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI ARMĖNIJOJE **PIRKIMAS**

Turinys

I SKYRIUS	2
BENDROSIOS NUOSTATOS	2
II SKYRIUS	2
PIRKIMO OBJEKTAS	2
III SKYRIUS	4
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	4
IV SKYRIUS	7
PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7
V SKYRIUS	8
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	8
VI SKYRIUS	8
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	8
VII SKYRIUS	9
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	9
VIII SKYRIUS	10
DERYBOS	10
IX SKYRIUS	11
SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	11
X SKYRIUS	11
PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS	11
XI SKYRIUS	12
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	12
XII SKYRIUS	12
PRIEDAI	12

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „*Klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį*“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, ir Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų.
- 1.2. UAB „Solet Technics“ (toliau – **Pareiškėjas** arba **Pirkėjas**) vykdydama pirkimą projektui „*Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms*“ (toliau – **Projektas**) Nr. VB-3 (2021) numato įsigyti Saulės elektrinės (bendra galia: **115 kW**) įrangą ir rangos darbus.
- 1.3. Pirkimas vykdomas ir pagrindinės sąvokos vartojamos vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (toliau – **Aprašas**), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **Civilinis kodeksas**), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – **Konkurso sąlygos**).
- 1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas dienraštyje „Vakaro žinios“. Papildomai skelbiama Pareiškėjo internetiniame puslapyje <https://www.solet.lt>.
- 1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6. Konkursas laikomas įvykusi, jei yra gautas bent vienas pirkimo reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.
- 1.7. Pirkimo objekto įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo nuosavų lėšų.
- 1.8. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymas, Pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą.
- 1.9. Pirkimą vykdančios neperkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, info@solet.lt ; Adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1 Perkama **115 kW galios saulės elektrinės įranga bei rangos darbai Armėnijoje**. Kartu su sumontuota saulės elektrine tiekėjas privalo pateikti saulės elektrinės

monitoringo sistemą, supažindinti su jos veikimo principais. Perkamos įrangos ir darbų savybės nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje, kuri pridedama Konkurso sąlygų priede Nr. 2.

2.2 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objektui.

2.4 Įranga turi būti pristatyta per **60** (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo.

2.5 Saulės elektrinė turi būti sumontuota nurodytose vietose, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo bei personalo mokymo darbai per **90** (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo.

2.6 Įrangos pristatymo vieta: 1)

- Hovhannesas Shirazas memorialinis namų muziejus (adresas Shirak Province, Gyumri, 3104, 101 Varpetats St.) – 5.18 kW.
- Sarapat Bendruomenės Salė (adresas Armenia, 2804, Shirak Marz, Torosgyugh community 1st St., 7 House) – 5.18 kW.
- Musayelyan vidurinė mokykla po Rashidas Araqelyan (adresas Musayelyan 2808, Armenia) – 21.09 kW.
- Šoghatako vidurinė mokykla Armėnijos Respublikos gegharkunik regione (adresas Gegharkunik region, community of Shoghakat, Shoghakat village,street 10,1/1) – 19.98 kW.
- Hovit vidurinė mokykla (adresas Marz Shirak Province,Akhuryan v. Hovit, str.1, 59) – 19.98 kW.
- Vaikų ir jaunimo kūrybinis centras „Kapan“ (adresas Kapan, Romanos Meliqyan 8) – 16.5 kW.
- Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Kapan N 4“ (adresas Kapan, Shahumyan 42) – 15.17 kW.
- Nor Kharberd vidurinė mokykla po Hovhannes Tlkatintsi (adresas Nor Kharberd, Armenia) – 11.1 kW.

2.7 Darbų atlikimo vieta:

- Hovhannesas Shirazas memorialinis namų muziejus (adresas Shirak Province, Gyumri, 3104, 101 Varpetats St.).
- Sarapat Bendruomenės Salė (adresas Armenia, 2804, Shirak Marz, Torosgyugh community 1st St., 7 House)
- Musayelyan vidurinė mokykla po Rashidas Araqelyan (adresas Musayelyan 2808, Armenia)
- Šoghatako vidurinė mokykla Armėnijos Respublikos gegharkunik regione (adresas Gegharkunik region, community of Shoghakat, Shoghakat village,street 10,1/1)
- Hovit vidurinė mokykla (adresas Marz Shirak Province,Akhuryan v. Hovit, str.1, 59)

- Vaikų ir jaunimo kūrybinis centras „Kapan“ (adresas Kapan, Romanos Meliqyan 8)
- Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Kapan N 4“ (adresas Kapan, Shahumyan 42)
- Nor Kharberd vidurinė mokykla po Hovhannes Tlkatintsi (adresas Nor Kharberd, Armenia).

2.8 Tiekėjas turi įvertinti dūžių tikimybę transportuojant įrangą į jos montavimo vietą. Rekomenduojamas atsarginis modulių kiekis, vertinant modulių dūžių tikimybę transportavimo metu – 10 kW. Atsarginis modulių kiekis nėra perkamas.

III SKYRIUS

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* <i>ir/arba</i> pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.2	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas,	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo,	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	ar Lietuvos Respublikos įstatymus.	pasiūlymas atmetamas.	Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuris patvirtina, kad Tiekėjas yra įvykđęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu valstybės biudžetui.
3.1.3	Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
3.1.4	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra tinkamai įrengęs bent vieną saulės elektrinę užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikia per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus, užsakovas ir užsakovo kontaktiniai duomenys.
3.1.5	Tiekėjas turi bent vieną projekto vadovą, kuris yra vadovavęs saulės elektrinės įrengimo projektui užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikiamas siūlomo specialisto gyvenimo aprašymas, kuriame trumpai aprašyta siūlomo projekto vadovo patirtis, projekto užsakovas ir užsakovo kontaktiniai duomenys.

Pastabos:

- 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
- 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2 Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1., 3.1.2 ir 3.1.3 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti ir pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, o 3.1.4 ir 3.1.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui

nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
- 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių kalba*.
- 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
- 4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**
 - 4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
 - 4.5.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 - 4.5.3 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
 - 4.5.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir darbų apimtį.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 5 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: *UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00*. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma *pirkimo objekto* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į pirkimo objekto kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: pridėtinės vertės mokestis (*jei taikoma*), prekių pristatymo išlaidos. Pasiūlymai vertinami eurais be PVM. Pasiūlymo vertė, jeigu reikia, apvalinama dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
- 4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei **120** kalendorinių dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas.
- 4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

V SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siūnia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
- 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
- 5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
- 5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
- 5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: *Paulina Liaugaudaitė* +37065241719, info@solet.lt; Adresas: UAB „Solet Technics“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1 Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma Komisijos posėdyje, kurio pradžia 2021 m. gegužės 6 d. 15 val. 15 min. (Lietuvos Respublikos laiku), Pirkėjo patalpose, adresu UAB „Solet Technics“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2 Pareiškėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
- 6.3 Komisija nagrinėja:**
- 6.3.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
- 6.3.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- 6.3.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
- 6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
- 6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

- 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jį;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksline savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2. Pareiškėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nuroydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

VIII SKYRIUS

DERYBOS

- 8.1. Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų .
- 8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

- 8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

IX SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi *kainos didėjimo* tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra *vienodos kainos*, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas *įregistruotas anksčiausiai*.
- 9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3. *Mažiausią kainą pasiūlęs* tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia *konkurso* sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

X SKYRIUS

PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS

- 10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis. Rangos sutarties projektas pridedamas Konkurso sąlygų priede Nr. 4.
- 10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 skyriuje nustatytus atvejus (jei taikoma);
- 10.3. Pirkimo sutarties įvykdymas yra užtikrinamas baudomis ir delspinigiais, kurie nurodyti Rangos sutarties projekte.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
- 11.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
- 11.4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 punktą, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

XII SKYRIUS

PRIEDAI

- 12.1. Pasiūlymo forma (1 konkurso sąlygų priedas);
- 12.2. Techninė specifikacija (2 konkurso sąlygų priedas);
- 12.3. Konkurso dalyvio deklaracija (3 konkurso sąlygų priedas);
- 12.4. Rangos sutarties projektas (4 konkurso sąlygų priedas);
- 12.5. Techninis projektas (5 konkurso sąlygų priedas).

UAB „SOLET TECHNICS“

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

*115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS
ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI ARMĖNIJOJE*

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1.1. konkurso skelbime, paskelbtame dienraštyje „Vakaro Žinios“ 2021 m. __ mėn. __ d. bei konkurso sąlygose;
 - 1.1.2. pirkimo dokumentų prieduose.
2. Mes siūlome saulės elektrinės įrangą ir rangos darbus:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM suma, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Saulės elektrinės įranga			
2.	Rangos darbai			
	Bendra pasiūlymo kaina:			

3. Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: [*nurodyti sumą žodžiais*] EUR be PVM, [*nurodyti sumą žodžiais*] PVM, [*nurodyti sumą žodžiais*] kaina su PVM.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka [*nurodoma priežastis*].

5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Atitikimas (nurodoma „Taip“/„Ne“)	Reikalavimo atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas
3.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		
3.1.2.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.		
3.1.3.	Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų		

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Atitikimas (nurodoma „Taip“/„Ne“)	Reikalavimo atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas
	valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
3.1.4.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra tinkamai įrengęs bent vieną saulės elektrinę užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).		
3.1.5.	Tiekėjas turi bent vieną projekto vadovą, kuris yra vadovavęs saulės elektrinės įrengimo projektui užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).		

7. Siūloma įranga ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų siūlomi parametrai yra nurodyti pridedamoje techninėje specifikacijoje:

Dalies Nr.	Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai	Minimalūs reikalavimai (pagal 2 konkurso sąlygų priedą)	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti reikalavimo atitikimą pagrindžiančio dokumento pavadinimą, patvirtindamas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“)
I.	PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI		
	Bendra SE įrengtoji galia, kW	115 kW	
	Sugeneruojamas el. energijos kiekis, kWh per metus		
	Objektas Nr. 1	≥ 163 000 kWh	
II.	FOTOVOLTINIAI MODULIAI		
Elektriniai parametrai prie standartinių sąlygų (STC), 1000 W/m², 25°C, oro masės (AM) 1.5			
	Technologija	Silicio kristalų arba lygiavertis	
	Galios, Wp	≥ 370	
	Atviros grandinės įtampa, V	≥ 41	
	Įtampa esant maksimaliam galingumui, V	≥ 33,90	
	Trumpo jungimo srovė, A	≥ 11,45	

	Maksimali sistemos įtampa, V	1000/1500	
	Modulio efektyvumas, %	≥ 20,1	
	Kontaktinė dėžutė	≥ IP 67	
	Gaminio klasė	≥ A	
	Svoris, kg	< 22	
	Išmatavimai, mm	< 1755x1038x35	
	Modulio celių skaičius, vnt.	≤ 60	
	Temperatūrinis veikimo diapazonas	-40° C iki +85°C	
	Produkto gamyklinė garantija	≥ 12 metų	
	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥ 90%	
	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	≥ 80%	
	Maksimali sniego apkrova	≥ 5400 Pa	
	Maksimali vėjo apkrova	≥ 2400 Pa	
	Atitikimas standartams	TÜV, IEC 61215, IEC 61730, CE arba lygiaverčiai	
III.	ĮTAMPOS KEITIKLIAI NR.1 (3vnt. – 20 kW)		
	Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai		
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	≤ -25° C iki ≥ +60°C	
	Aušinimo elementai	Privaloma	
	Harmoniniai svyravimai	< 3%	
	Apsaugos klasė	≥ IP 65	
	Maksimalus efektyvumas	≥ 98%	
	Fazių skaičius	3	
	Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
	Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
	Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
	Technologija	Be transformatoriaus	
	Leistinoji santykinė drėgmė	0-100%	
	Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
	Nominali išėjimo galia $P_{ac,r}$, kW	≥ 20	
	Max. išėjimo galia $P_{ac,max}$, kVA	≤ 22	
	Nominali išėjimo srovė $P_{ac,nom}$, A	≥ 33	
	Darbinė įtampa $U_{ac,r}$, V	≥ 400	
	Dažnis, Hz	50/60	
	Viršįtampių kategorija	≥ II	
	WLAN, RS485, USB	Taip	
III.	ĮTAMPOS KEITIKLIAI NR. 2 (2 vnt. – 15 kW)		
	Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai		
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	≤ -25° C iki ≥ +60°C	
	Aušinimo elementai	Privaloma	
	Harmoniniai svyravimai	< 3%	
	Apsaugos klasė	≥ IP 65	

	Maksimalus efektyvumas	$\geq 98\%$	
	Fazių skaičius	3	
	Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
	Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
	Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
	Technologija	Be transformatoriaus	
	Leistinoji santykinė drėgmė	0-100%	
	Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
	Nominali išėjimo galia $P_{ac,r}$, kW	≥ 15	
	Max. išėjimo galia $P_{ac,max}$, kVA	≤ 15	
	Nominali išėjimo srovė $P_{ac,nom}$, A	≥ 21	
	Darbinė įtampa $U_{ac,r}$, V	≥ 400	
	Dažnis, Hz	50/60	
	Viršįtampių kategorija	$\geq II$	
	WLAN, RS485, USB	Taip	
III.	ĮTAMPOS KEITIKLIAI Nr. 3 (1 vnt. – 10 kW)		
	Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai		
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	$\leq -25^\circ\text{C}$ iki $\geq +60^\circ\text{C}$	
	Aušinimo elementai	Privaloma	
	Harmoniniai svyravimai	$< 3\%$	
	Apsaugos klasė	$\geq IP 65$	
	Maksimalus efektyvumas	$\geq 98\%$	
	Fazių skaičius	3	
	Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
	Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
	Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
	Technologija	Be transformatoriaus	
	Leistinoji santykinė drėgmė	0-100%	
	Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
	Nominali išėjimo galia $P_{ac,r}$, kW	≥ 10	
	Max. išėjimo galia $P_{ac,max}$, kVA	≤ 12	
	Nominali išėjimo srovė $P_{ac,nom}$, A	≥ 8	
	Darbinė įtampa $U_{ac,r}$, V	≥ 600	
	Dažnis, Hz	50/60	
	Viršįtampių kategorija	$\geq II$	
	WLAN, RS485, USB	Taip	
III.	ĮTAMPOS KEITIKLIAI Nr. 4 (2 vnt. – 5 kW)		
	Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai		
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	$\leq -25^\circ\text{C}$ iki $\geq +60^\circ\text{C}$	
	Aušinimo elementai	Privaloma	

Harmoniniai svyravimai	< 3%	
Apsaugos klasė	≥ IP 65	
Maksimalus efektyvumas	≥ 98%	
Fazių skaičius	3	
Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
Technologija	Be transformatoriaus	
Leistinji santykinė drėgmė	0-100%	
Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
Nominali išėjimo galia $P_{ac,r}$, kW	≥ 5	
Max. išėjimo galia $P_{ac,max}$, kVA	≤ 6.5	
Nominali išėjimo srovė $P_{ac,nom}$, A	≥ 8	
Darbinė įtampa $U_{ac,r}$, V	≥ 600	
Dažnis, Hz	50/60	
Viršįtampių kategorija	≥ II	
WLAN, RS485, USB	Taip	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

8. Pasiūlymas galioja iki 2021 m. _____ d. (120 d imtinai).
9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.
10. Patvirtiname, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
11. Suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
12. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu bei Pirkėjui pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Įgyvendinančiąja institucija, sudarysime prikimo sutartį mūsų pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI ARMĖNIJOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

- 1.1. Pirkėjas – UAB „Solet Technics“ siekia įgyvendinti iš Vystomosios bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms“
- 1.2 Pirkimo objektas: 115 kW galios saulės elektrinės įrangos bei rangos darbai Armėnijoje.
- 1.3 Saulės elektrinės įrengimo vieta – Armėnija (tikslus adresas bus nurodomas pasirašius sutartį su tiekėju).
- 1.4 Saulės elektrinės bus montuojamos 8 objektų teritorijoje, saulės elektrinės galia nurodoma žemiau:

Nr.	Objekto pavadinimas	Konstrukcija	Vietovė (miestas, kaimas)	Saulės elektrinės elektros gamybai galia, kW
1	Hovhannesas Shirazas memorialinis namų muziejus	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant šiferis stogo dangos.	Shirak Province, Gyumri, 3104, 101 Varpetats St, Armenija	5.18
2	Sarapat Bendruomenės Salė	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant skarda stogo dangos.	Armenia, 2804, Shirak Marz, Torosgyugh community 1st St., 7 House	5.18
3	Musayelyan vidurinė mokykla po Rashidas Araqelyan	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant skarda stogo dangos.	Musayelyan 2808, Armenia	21.09
4	Šoghatako vidurinė mokykla Armėnijos Respublikos gegharkunik regione	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant šiferis stogo dangos.	Gegharkunik region, community of Shoghakat, Shoghakat village, street 10,1/1	19.98
5	Hovit vidurinė mokykla	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant valcuota skarda stogo dangos.	Marz Shirak Province, Akhuryan v. Hovit, str.1, 59	19.98
6	Vaikų ir jaunimo kūrybinis centras „Kapan“	Konstrukcinis, karšto cinkavimo	Kapan, Romanos Meliqyan 8	16.50

		plienas, privirtintas ant plokščio stogo.		
7	Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Kapan N 4“	Konstruktinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant skarda stogo dangos.	Kapan, Shahumyan 42	15.17
8	Nor Kharberd vidurinė mokykla po Hovhannes Tlkatintsi	Konstruktinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant skarda stogo dangos	Nor Kharberd, Armenia	11.10

1.5 Saulės elektrinės įranga turi būti pristatyta į objektą, sumontuota, gauti atsakingų institucijų leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už elektros ūkį atsakingas, personalas Armėnijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios dienos.

1.6 Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulės elektrinei imtinai.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

MONTAVIMO DARBAI		
	RODIKLIAI	PASTABOS/REIKŠMĖ
1.	<p>Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inverterių (įtampos keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas; 2. Numatomas saulės elektrinės (toliau – SE) modulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, SE modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas ir testavimo aktai, įžeminimo ir pereinamosios varžos matavimai, srovės keitiklių kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas; 3. Įtampos keitiklių montavimas ant pastatų sienų arba ant tam numatytose vietose skirtų laikančiųjų konstrukcijų, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priejimą eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogių sumontavimas apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami ne po pastoge/viduje; 4. Atliekant kabelių, konstrukcijų bei kitos elektros įrangos montavimo darbus, negali būti sugadintas esamas gerbūvis; 5. Įtampos keitiklių konfigūracijos ir paleidimo darbai; 6. SE modulių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai; 7. DC grandinių srovių pokyčių įvertinimas dėl galimo šėšėliavimo ir kitų trukdžių, tolygus SE modulių grandinių darbo užtikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros energijos kiekio užtikrinimas); 8. SE paleidimo ir derinimo darbai. Instruktažo suteikimas objekto personalui dėl tolimesnio SE eksploataavimo. 	
2.	<p>Monitoringo sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Duomenų perdavimo naudojant internetinę prieigą užtikrinimas; 2. Duomenų atvaizdavimo galimybės; 3. Suminė pagaminta el. energija; 4. Įtampos ir srovės kokybės parametrai; 5. Momentinė generuojama galia; 6. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai; 	

FOTOVOLTINIAI MODULIAI			
RODIKLIAI		REIKŠMĖ	PASTABOS
1.	Elektriniai parametrai prie standartinių sąlygų (STC), 1000 W/m ² , 25°C, oro masės (AM) 1.5		Pateikiama atitikties deklaracija, techninės specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis)
Technologija		Silicio kristalų arba lygiavertis	
Galia, Wp		≥370	
Atviros grandinės įtampa, V		≥ 41	
Įtampa esant maksimaliam galingumui, V		≥ 33,90	
Trumpo jungimo srovė, A		≥ 11,45	
Maksimali sistemos įtampa, V		1000/1500	
Modulio efektyvumas, %		≥ 20,1	
Kontaktinė dėžutė		≥IP 67	
Gaminio klasė		≥ A	
Svoris, kg		< 22	
Išmatavimai, mm		<1755x1038x35	
Modulio celių skaičius, vnt.		≤ 60	
Temperatūrinis veikimo diapazonas		-40° C iki +85°C	
Produkto gamyklinė garantija		≥ 12 metų	
Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia		≥ 90%	
Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia		≥ 80%	
Maksimali sniego apkrova		≥ 5400 Pa	
Maksimali vėjo apkrova		≥ 2400 Pa	
Atitikimas standartams		TÜV, IEC 61215, IEC 61730, CE arba lygiaverčiai	

ĮTAMPOS KEITIKLIS Nr. 1 (3vnt. - 20 kW)			
RODIKLIAI		REIKŠMĖ	PASTABOS
1.	Bendri duomenys		Pateikiama atitikties deklaracija, techninės specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis)
Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams		2014/53 EU, 2014/EU	
Atitikimas standartams		EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
Darbinė temperatūra		≤ -25° C iki ≥ +60°C	
Aušinimo elementai		Privaloma	
Harmoniniai svyravimai		< 3%	
Apsaugos klasė		≥ IP 65	
Maksimalus efektyvumas		≥ 98%	
Fazių skaičius		3	
Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius		≥ 2	
Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė		Privaloma	
Gamyklinė garantija		≥ 5 metų	
Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui		Privaloma	
Technologija		Be transformatoriaus	
Leistinoji santykinė drėgmė		0-100%	
Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis		Privaloma	
Nominali išėjimo galia P _{ac,r} , kW		≥ 20	
Max. išėjimo galia P _{ac,max} , kVA		≤ 22	
Nominali išėjimo srovė P _{ac,nom} , A		≥ 33	
Darbinė įtampa U _{ac,r} , V		≥ 400	
Dažnis, Hz		50/60	
Viršįtampių kategorija		≥ II	
WLAN, RS485, USB		Taip	

ĮTAMPOS KETIKLIS Nr. 2 (2 vnt. – 15kW)			
RODIKLIAI		REIŠMĖ	PASTABOS
1.	Bendri duomenys		Pateikiama atitikties deklaracija, techninės specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis)
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	$\leq -25^{\circ}\text{C}$ iki $\geq +60^{\circ}\text{C}$	
	Aušinimo elementai	Privaloma	
	Harmoniniai svyravimai	$< 3\%$	
	Apsaugos klasė	$\geq \text{IP } 65$	
	Maksimalus efektyvumas	$\geq 98\%$	
	Fazių skaičius	3	
	Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
	Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
	Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
	Technologija	Be transformatoriaus	
	Leistinoji santykinė drėgmė	0-100%	
	Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
	Nominali išėjimo galia $P_{ac, r}$, kW	≥ 15	
	Max. išėjimo galia $P_{ac, max}$, kVA	≤ 15	
	Nominali išėjimo srovė $P_{ac, nom}$, A	≥ 21	
	Darbinė įtampa $U_{ac, r}$, V	≥ 400	
	Dažnis, Hz	50/60	
	Viršįtampių kategorija	$\geq \text{II}$	
	WLAN, RS485, USB	Taip	

ĮTAMPOS KETIKLIS Nr. 3 (1 vnt. – 10kW)			
RODIKLIAI		REIŠMĖ	PASTABOS
1.	Bendri duomenys		Pateikiama atitikties deklaracija, techninės specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis)
	Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams	2014/53 EU, 2014/EU	
	Atitikimas standartams	EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
	Darbinė temperatūra	$\leq -25^{\circ}\text{C}$ iki $\geq +60^{\circ}\text{C}$	
	Aušinimo elementai	Privaloma	
	Harmoniniai svyravimai	$< 3\%$	
	Apsaugos klasė	$\geq \text{IP } 65$	
	Maksimalus efektyvumas	$\geq 98\%$	
	Fazių skaičius	3	
	Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius	≥ 2	
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma	
	Gamyklinė garantija	≥ 5 metų	
	Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui	Privaloma	
	Technologija	Be transformatoriaus	
	Leistinoji santykinė drėgmė	0-100%	
	Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis	Privaloma	
	Nominali išėjimo galia $P_{ac, r}$, kW	≥ 10	
	Max. išėjimo galia $P_{ac, max}$, kVA	≤ 12	
	Nominali išėjimo srovė $P_{ac, nom}$, A	≥ 8	
	Darbinė įtampa $U_{ac, r}$, V	≥ 600	
	Dažnis, Hz	50/60	

Viršįtampių kategorija		≥ II	
WLAN, RS485, USB		Taip	
ĮTAMPOS KEITIKLIS Nr. 4 (2 vnt. – 5kW)			
RODIKLIAI		REIKŠMĖ	PASTABOS
1.	Bendri duomenys		Pateikiama atitikties deklaracija, techninės specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis)
Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams		2014/53 EU, 2014/EU	
Atitikimas standartams		EN 62109, EN 61000 (arba lygiaverčiai)	
Darbinė temperatūra		≤ -25° C iki ≥ +60°C	
Aušinimo elementai		Privaloma	
Harmoniniai svyravimai		< 3%	
Apsaugos klasė		≥ IP 65	
Maksimalus efektyvumas		≥ 98%	
Fazių skaičius		3	
Maksimalios Galios Taškų Sekimo (MPPT) skaičius		≥ 2	
Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė		Privaloma	
Gamyklinė garantija		≥ 5 metų	
Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui		Privaloma	
Technologija		Be transformatoriaus	
Leistinoji santykinė drėgmė		0-100%	
Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis		Privaloma	
Nominali išėjimo galia $P_{ac,r}$, kW		≥ 5	
Max. išėjimo galia $P_{ac,max}$, kVA		≤ 6.5	
Nominali išėjimo srovė $P_{ac,nom}$, A		≥ 8	
Darbinė įtampa $U_{ac,r}$, V		≥ 600	
Dažnis, Hz		50/60	
Viršįtampių kategorija		≥ II	
WLAN, RS485, USB		Taip	

Saulės elektrinės monitoringo elementai

MONITORINGO PROGRAMA	Reikalavimai
Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga	Esamuoju laiku: FV elektrinės techninius parametrus apie energijos ir galios duomenis atvaizduoja grafiku metinį pagamintos energijos kiekį, atvaizduoja grafiku mėnesio laikotarpyje pagamintos energijos kiekį,

Konkurso sąlygų priedas Nr. 3

**115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI
ARMĖNIJOJE****KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA**

20 - -

data

Vieta

Pirkimo pavadinimas: _____

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

Parašas

Vardas Pavardė

308 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI GRUZIJOJE

RANGOS SUTARTIS Nr. _____

[vieta], [data]

UAB „Solet Technics“, atstovaujama _____, veikiančio (-ios) pagal _____, (toliau – Užsakovas)

ir

_____, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _____, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

(A) 202_ m. ____ mėn. __ d. buvo paskelbtas neperkančiosios organizacijos konkurso būdu organizuotas pirkimas (toliau – Pirkimas);

(B) Rangovo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Pirkimą ir Rangovas buvo pakviestas sudaryti įrangos ir rangos darbų pirkimo sutartį;

(C) Rangovas sutinka atlikti darbus Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis; sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SAŲOKOS

- 1.1 **Darbai** – saulės elektrinės įrengimo darbai, kurie apibūdinti Sutarties priede Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas.
- 1.2 **Įranga** – saulės elektrinės įranga, kuri nurodyta Sutarties priede Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Sutarties pasirašymo momentas.
- 1.5 **Darbų užbaigimas** – Darbai laikomi pilnai atliktais, kai Užsakovui yra perduotas Darbų rezultatas ir visa saulės elektrinės techninė dokumentacija, įskaitant Įrangos gamintojų garantijas bei pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
- 1.6 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta
- 1.7 **Subrangovas** - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.8 **Sutarties kaina** – Sutarties 7.1 punkte nurodyta suma, kuri bus sumokėta Rangovui Sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 1.9 **Techninis projektas** - Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis (Priedas Nr. 1) ir yra privalomas Rangovu.
- 1.10 **Pirkimo dokumentai** – Pirkimo [pavadinimas] dokumentai.

- 1.11 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pristatyti Įrangą, atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 2.2. Rangovas privalo pristatyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Įrangą ir atlikti Darbus pagal Techninį projektą (Sutarties priedas Nr. 1), įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikos faktorius, tame tarpe projektinių sprendimų patikslinimo riziką.
- 2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir/ar galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 2.4. Rangovas patvirtina, jog iki Sutarties sudarymo dienos jis išnagrinėjo Darbus ir Darbų objektą, Rangovas neįžvelgia jokių klaidų, netikslumų ar kitokių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba dėl kurių kiltų grėsmė atliekamų Darbų saugumui ar stabilumui.
- 2.5. Įranga perkama ir Darbai atliekami įgyvendinant projektą „*Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms*“. Įrangos ir Darbų įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo nuosavų lėšų.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 3.2. Darbų rezultatas privalo atitikti Techninį projektą ir visus teisinius, techninius ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, kurie galioja **Darbų atlikimo vietoje**.
- 3.3. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas įsipareigoja:
- 4.1.1. Priimti Rangovo į Statybvietai pristatytą Įrangą, tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir atsiskaityti už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 4.1.2. Sąžiningai ir bendradarbiaujant vykdyti visus kitus įsipareigojimus, kurie yra numatyti šioje Sutartyje ir (arba) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priskiriami Užsakovo funkcijoms ir pareigoms.

- 4.2. Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo į Statybvietai pristatytą Įrangą iki jos montavimo pradžios. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.
- 4.3. Rangovui laiku neatlikus Darbų ar atlikus Darbus netinkamai Užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti Darbų rezultato defektus, jei tai yra įmanoma, arba kreiptis į trečiuosius asmenis (alternatyvų rangovą) dėl tokios Darbų apimties įvykdymo, kurią netinkamai įvykdė Rangovas.
- 4.4. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniu projektu ir Darbų atlikimo vietoje galiojančiais teisiniais, techniniais ir kitais norminiais reikalavimais.
- 5.2. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes.
- 5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie jo pasitelkti asmenys yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla.
- 5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai kelia grėsmę darbų saugai, objekte esančių žmonių sveikatai ir gyvybei arba gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.
- 5.5. Rangovas Darbus ar jų dalį gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietai kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietai ir visos tokios patekimui į Statybvietai naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.8. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų užbaigimui ir saulės elektrinės pridavimui būtinus dokumentus, saulės elektrinės eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, Įrangos gamintojų išduotas garantijas.

- 5.9. Jeigu, atlikus patikrinimą nustatoma, kad kokia nors Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Rangovas privalo ištaisyti trūkumus ir defektus, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
- 5.12.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
- 5.12.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.11. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir kitiems Užsakovo nurodytiems asmenims lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.12. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo. Visa Įrangos ir Darbų sugedimo, praradimo arba sunaikinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 6.1. Įrangą į Statybvietę turi būti pristatyta **per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios**.
- 6.2. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip **per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios**.
- 6.3. Darbai laikomi pilnai atliktais, kai pagal teisės aktų reikalavimus yra atliktos darbų užbaigimo procedūros, atliktas saulės elektrinės paleidimas, bandymas ir Užsakovui perduota visa saulės elektrinės techninė dokumentacija. Užsakovui turi būti perduotos Įrangos gamintojų išduotos Įrangos garantijos anglų kalba.

7. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 7.1. Sutarties kaina yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM.
- Sutarties kainą sudaro:
- 7.1.1. Įrangos kaina** - [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM.
- 7.1.2. Darbų kaina** - [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM.
- 7.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo kaštai, Įrangos transportavimo į Statybvietę kaštai, Įrangos montavimui reikalingų medžiagų bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.
- 7.3. Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kai pasikeičia mokesčių (PVM ir pan.) apskaičiavimo tvarka ir/ar mokesčio dydis. Tokiu atveju bendra Sutarties kaina yra perskaičiuojama po kiekvieno tokio pasikeitimo tik neatliktiems darbams ir/ar jų daliai.
- 7.4. Sutarties kainą Užsakovas Rangovui sumoka eurais pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą tokia tvarka:

- 7.4.1. **75 proc. Darbų kainos** Užsakovas sumoka Rangovui avansu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos;
- 7.4.2. **100 proc. Įrangos kainos** Užsakovas sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Įrangos pristatymo į Statybvietai. Įrangos pristatymas į Statybvietai patvirtinamas Užsakovo ir Rangovo pasirašomu Įrangos pristatymo aktu.
- 7.4.3. **25 proc. Darbų kainos** Užsakovas sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po Darbų užbaigimo.
- 7.5. Užsakovas turi teisę sumažinti ir/ar sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas Rangovo finansinių prievolių (įskaitant baudas ir/ar perves, atsiradusias dėl netinkamo Sutarties vykdymo) Užsakovui dydžiu. Tokiu atveju Užsakovas praneša Rangovui apie vienašalią įskaitymą ir/ar mokėjimo sulaikymą.
- 7.6. Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai sustabdyti mokėjimus, jeigu Rangovas atlieka Darbus nekokybiškai ir/ar pažeisdamas nustatytus Darbų terminus arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektai, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi Užsakovo nustatyti ir nurodyti Darbų defektai ar kiti trūkumai.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 8.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nebus keičiamos, išskyrus pakeitimus, kuriais iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų tokių pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės.
- 8.2. Visi Sutarties pakeitimai sudaromi raštu.

9. GARANTIJOS

- 9.1. Įrangos garantiniai terminai nurodyti Rangovo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 2). Rangovas privalo perduoti Užsakovui Įrangos gamintojų garantijas patvirtinančius dokumentus anglų kalba.
- 9.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10. SUTARTIES PAŽEIDIMAS, NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

- 10.1. Kiekviena šios Sutarties Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir atlyginti kitai Šaliai visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
- 10.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
- 10.2.1. nepaisydamas Užsakovo raginimų bent 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja pristatyti Įrangą arba atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu;
- 10.2.2. nepristato Įrangos per Sutartyje nustatytą terminą ir nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 (dešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietai.

- 10.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
- 10.3.1. Užsakovas daugiau kaip 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Sutartyje numatytus mokėjimus Rangovui;
- 10.3.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 (dešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį.
- 10.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu.
- 10.5. Šalis, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai pareikalavus, kita Šaliai įsipareigoja sumokėti 10 (dešimties) % Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties nutraukimo.
- 10.6. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų, privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo visos (bendros) Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 10.7. Užsakovas, laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, moka 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

11. GINČAI

- 11.1. Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 11.2. Tuo atveju, jei įsigaliojus teisės aktui, kokia nors Sutarties sąlyga tampa negaliojančia ir/ar neįgyvendinama, Šalys turi imtis visų priemonių, kad negaliojanti ir/ar neįgyvendinama sąlyga būtų pakeista taip, kad taptų galiojančia ir įgyvendinama, tačiau nekeistų Sutarties esmės. Vienos ar kelių Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro savaimė negaliojančių kitų Sutarties sąlygų.
- 11.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

12. NENUGALIMA JĖGA

- 12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

13. KITOS SĄLYGOS

- 13.1. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, o taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.
- 13.2. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

14. SUTARTIES PRIEDAI

- 14.1. Sutarties priedai yra neatskiriama.
- 14.2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
- 14.3.1. Techninis projektas;
- 14.3.2. Rangovo pasiūlymas;
- 14.3.3. Konkurso sąlygos.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

UAB „Solet Technics“

[rekvizitai]

RANGOVAS

[Irašyti Rangovo rekvizitus]

Pasirašančiojo vardas, pavardė

.....

Pareigos

Parašas

Data.....

A.V.

Pasirašančiojo vardas, pavardė

.....

Pareigos

Parašas

Data.....

A.V.